



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
В.І. Лапа

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "25" 05 20 17 року

№ 602-123-20-31/16517

**Об'єкт експертизи:** двошарові напівжорсткі повітропроводи для вентиляційних систем  
виготовлений у відповідності із \_\_\_\_\_  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за УКТЗЕД:** 3917320000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** житлове та адміністративне  
будівництво

**Країна-виробник:** Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych INGREMIO-PESZEL, Польща, ul.  
Laskowska 93, PL 32-329 Bolesław, Тел: tel.: +48 (32) 647 19 00, fax.: +48 (32) 647 19 19,  
www.ingremio.com.pl  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТзОВ "В-ТЕХ", Україна, 79034 м. Львів, вул. Навроцького, 1, оф. 401,  
тел.: +38 032 2405600, код за ЄДРПОУ: 31526033  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт № 0417 від 05.05.2017 р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за  
вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі, а саме: концентрацією формальдегіду -  
ГДК 0,003 мг/м<sup>3</sup> у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні  
матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів.  
Гігієнічні вимоги".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,  
утилізації, знищення є:** необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин в  
атмосферному повітрі, а саме: концентрацією формальдегіду – за РД 52.04.186-89 «Руководство  
по контролю загрязнення атмосферы» у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та  
полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві  
меблів. Гігієнічні вимоги". Використання згідно з Інструкцією виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи двошарові напівжорсткі  
повітропроводи для вентиляційних систем**  
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства  
України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в  
заявленій сфері застосування

**Термін придатності:** згідно з гарантіями фірми-виробника